MERTCONTROL GROUP

Mertcontrol
www.mertcontrol.com

Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: 2049

A jegyzőkönyv kiállításának kelte:	**2018.08.06**
A vizsgált termék megnevezése:	**ESZ-98 Motorbenzin**
A mintavétel helye:	**Savoya Park**
Mintázott kútoszlop:	**1-es kútoszlop**
A megbízást adta:	**AUCHAN Magyarország Kft.**
Megbízási szám:	**11111/2014**
A vizsgálat helye:	**MERTCONTROL Hungary Kft.**
A mintavétel ideje:	**2018.07.27**
Mintavétel módja:	**MSZ EN 14275:2013**
Minőségi követelmények:	**MSZ EN 228**

A vizsgált minta
AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 228) MEGFELEL
a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

Jellemzők	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmények	Vizsgálati módszer
Kisérleti oktánszám RON		min. 98,0	**99,5**	NIR
Motoroktán szám MON		min. 88,0	**88,5**	NIR
Olefin tartalom	% (V/V)	max.18,0	**9,9**	NIR
Aromás tartalom	% (V/V)	max. 35,0	**32,7**	NIR
Benzol tartalom	% (V/V)	max. 1,00	**0,8**	NIR
Etanol	% (V/V)	max. 5,0	**<0,1**	NIR
ETBE	% (V/V)	-	**11,6**	NIR
Bio komponens (etanolban)	% (V/V)	-	**5,5**	Kalkuláció
Végforrpont	°C	max. 210	**190,0**	NIR
Gőznyomás	kPa	45,0-60,0	**58,5**	EN 13016-1

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.
A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.

Kállay Csongor

Digitálisan aláírta: Kállay Csongor
Dátum: 2018.08.08 10:51:06 +02'00'