MERTCONTROL GROUP

Mertcontrol
www.mertcontrol.com

# Vizsgálati jegyzőkönyv

**Száma: 2052**

| | |
|---|---|
| A jegyzőkönyv kiállításának kelte: | **2018.08.06** |
| A vizsgált termék megnevezése: | **Prémium dízelgázolaj** |
| A mintavétel helye: | **Törökbálint** |
| Mintázott kútoszlop: | **5-ös kútoszlop** |
| A megbízást adta: | **AUCHAN Magyarország Kft.** |
| Megbízási szám: | **11111/2014** |
| A vizsgálat helye: | **MERTCONTROL Hungary Kft.** |
| A mintavétel ideje: | **2018.07.26** |
| Mintavétel módja: | **MSZ EN 14275:2013** |
| Minőségi követelmények: | **MSZ EN 590** |

A vizsgált minta

**AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 590) MEGFELEL**

a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

| Jellemzők | Mértékegység | Határérték | Vizsgálati eredmények | Vizsgálati módszer |
|---|---|---|---|---|
| Cetánszám | - | min. 51,0 | **56,1** | NIR |
| Többgyűrűs aromás | % (m/m) | max. 8 | **4,9** | NIR |
| FAME tartalom | % (V/V) | max. 7,0 | **6,8** | NIR |
| Lobbanáspont | °C | min. 55,0 | **68,5** | EN ISO 2719 |

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.

Kállay Csongor

Digitálisan aláírta: Kállay Csongor
Dátum: 2018.08.08 11:06:01 +02'00'