MERTCONTROL GROUP

Mertcontrol
www.mertcontrol.com

# Vizsgálati jegyzőkönyv

**Száma: 3204**

| | |
|---|---|
| A jegyzőkönyv kiállításának kelte: | **2018.11.14** |
| A vizsgált termék megnevezése: | **Dízelgázolaj** |
| A mintavétel helye: | **Maglód** |
| Mintázott kútoszlop: | **2-es kútoszlop** |
| A megbízást adta: | **AUCHAN Magyarország Kft.** |
| Megbízási szám: | **11111/2014** |
| A vizsgálat helye: | **MERTCONTROL Hungary Kft.** |
| A mintavétel ideje: | **2018.10.24** |
| Mintavétel módja: | **MSZ EN 14275:2013** |
| Minőségi követelmények: | **MSZ EN 590** |

A vizsgált minta
**AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 590) MEGFELEL**
a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

| Jellemzők | Mértékegység | Határérték | Vizsgálati eredmények | Vizsgálati módszer |
|---|---|---|---|---|
| Cetánszám | - | min. 51,0 | **53,9** | NIR |
| Többgyűrűs aromás | % (m/m) | max. 8 | **4,2** | NIR |
| FAME tartalom | % (V/V) | max. 7,0 | **6,7** | NIR |
| CFPP | °C | max. -5 | **-21** | EN 116 |
| Lobbanáspont | °C | min. 55,0 | **73,5** | EN ISO 2719 |
| Sűrűség | kg/m³ | 820,0-845,0 | **838,2** | EN ISO 12185 |
| Kéntartalom | mg/kg | max. 10,0 | **5,7** | EN ISO 20846 |

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.
A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.

Gyenis Zoltán István

Digitálisan aláírta: Gyenis Zoltán István
Dátum: 2018.11.14 15:02:02 +01'00'