MERTCONTROL GROUP

Mertcontrol
www.mertcontrol.com

# Vizsgálati jegyzőkönyv

**Száma: 1510**

| | |
|---|---|
| A jegyzőkönyv kiállításának kelte: | **2019.05.07** |
| A vizsgált termék megnevezése: | **Prémium dízelgázolaj** |
| A mintavétel helye: | **Miskolc** |
| Mintázott kútoszlop: | **8-as kútoszlop** |
| A megbízást adta: | **AUCHAN Magyarország Kft.** |
| Megbízási szám: | **11111/2014** |
| A vizsgálat helye: | **MERTCONTROL Hungary Kft.** |
| A mintavétel ideje: | **2019.04.23** |
| Mintavétel módja: | **MSZ EN 14275:2013** |
| Minőségi követelmények: | **MSZ EN 590** |

A vizsgált minta
**AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 590) MEGFELEL**
a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

| Jellemzők | Mértékegység | Határérték | Vizsgálati eredmények | Vizsgálati módszer |
|---|---|---|---|---|
| Cetánszám | - | min. 51,0 | **54,6** | NIR |
| Többgyűrűs aromás | % (m/m) | max. 8 | **2,2** | NIR |
| FAME tartalom | % (V/V) | max. 7,0 | **6,9** | NIR |
| Lobbanáspont | °C | min. 55,0 | **60,5** | EN ISO 2719 |

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.
A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.

Gyenis Zoltán István

Digitálisan aláírta: Gyenis Zoltán István
Dátum: 2019.05.13 10:04:13 +02'00'