



**MERTCONTROL GROUP**

## Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: 2056

# Mertcontrol

www.mertcontrol.com

A jegyzőkönyv kiállításának kelte: **2020.05.20**  
A vizsgált termék megnevezése: **Dízelgázolaj**  
A mintavétel helye: **Debrecen**  
Mintázott kútoszlop: **3-as kútoszlop**  
A megbízást adta: **AUCHAN Magyarország Kft.**  
Megbízási szám: **11111/2014**  
A vizsgálat helye: **MERTCONTROL Hungary Kft.**  
A mintavétel ideje: **2020.05.13**  
Mintavétel módja: **MSZ EN 14275:2013**  
Minőségi követelmények: **MSZ EN 590**

A vizsgált minta

**AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 590) MEGFELEL**  
a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

Jellemzők	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmények	Vizsgálati módszer
Cetánszám	-	min. 51,0	<b>53,5</b>	NIR
Többgyűrűs aromás	% (m/m)	max. 8	<b>1,4</b>	NIR
FAME tartalom	% (V/V)	max. 7,0	<b>7,0</b>	NIR
Lobbanáspont	°C	min. 55,0	<b>61,5</b>	EN ISO 2719
Sűrűség	kg/m <sup>3</sup>	820,0-845,0	<b>838,5</b>	EN ISO 12185
Kéntartalom	mg/kg	max. 10,0	<b>6,7</b>	EN ISO 20846

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.