



MERTCONTROL GROUP

Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: 3011

Mertcontrol

www.mertcontrol.com

A jegyzőkönyv kiállításának kelte: **2020.07.03**
A vizsgált termék megnevezése: **Dízelgázolaj**
A mintavétel helye: **Csepel**
Mintázott kútoszlop: **1-es kútoszlop**
A megbízást adta: **AUCHAN Magyarország Kft.**
Megbízási szám: **11111/2014**
A vizsgálat helye: **MERTCONTROL Hungary Kft.**
A mintavétel ideje: **2020.06.23**
Mintavétel módja: **MSZ EN 14275:2013**
Minőségi követelmények: **MSZ EN 590**

A vizsgált minta

AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 590) MEGFELEL
a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

Jellemzők	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmények	Vizsgálati módszer
Cetánszám	-	min. 51,0	53,7	NIR
Többgyűrűs aromás	% (m/m)	max. 8	2,5	NIR
FAME tartalom	% (V/V)	max. 7,0	7,0	NIR
Lobbanáspont	°C	min. 55,0	58,0	EN ISO 2719

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A mintát a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.