



**MERTCONTROL GROUP**

## Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: 4746

# Mertcontrol

www.mertcontrol.com

A jegyzőkönyv kiállításának kelte: **2020.09.03**  
A vizsgált termék megnevezése: **Dízelgázolaj**  
A mintavétel helye: **Törökbálint**  
Mintázott kútoszlop: **6-os kútoszlop**  
A megbízást adta: **AUCHAN Magyarország Kft.**  
Megbízási szám: **11111/2014**  
A vizsgálat helye: **MERTCONTROL Hungary Kft.**  
A mintavétel ideje: **2020.08.28**  
Mintavétel módja: **MSZ EN 14275:2013**  
Minőségi követelmények: **MSZ EN 590**

A vizsgált minta

**AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 590) MEGFELEL**  
a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

Jellemzők	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmények	Vizsgálati módszer
Cetánszám	-	min. 51,0	<b>52,7</b>	NIR
Többgyűrűs aromás	% (m/m)	max. 8	<b>1,2</b>	NIR
FAME tartalom	% (V/V)	max. 7,0	<b>6,9</b>	NIR
Lobbanáspont	°C	min. 55,0	<b>59,5</b>	EN ISO 2719

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.