



MERTCONTROL GROUP

Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: 6389

Mertcontrol

www.mertcontrol.com

A jegyzőkönyv kiállításának kelte: **2020.10.27**
A vizsgált termék megnevezése: **Dízelgázolaj**
A mintavétel helye: **Törökbálint**
Mintázott kútoszlop: **6-os kútoszlop**
A megbízást adta: **AUCHAN Magyarország Kft.**
Megbízási szám: **11111/2014**
A vizsgálat helye: **MERTCONTROL Hungary Kft.**
A mintavétel ideje: **2020.10.20**
Mintavétel módja: **MSZ EN 14275:2013**
Minőségi követelmények: **MSZ EN 590**

A vizsgált minta

AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 590) MEGFELEL
a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

Jellemzők	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmények	Vizsgálati módszer
Cetánszám	-	min. 51,0	54,1	NIR
Többgyűrűs aromás	% (m/m)	max. 8	1,6	NIR
FAME tartalom	% (V/V)	max. 7,0	6,9	NIR
CFPP	°C	max. -5	-26,0	EN 116
Lobbanáspont	°C	min. 55,0	61,0	EN ISO 2719
Sűrűség	kg/m ³	820,0-845,0	833,1	EN ISO 12185
Kéntartalom	mg/kg	max. 10,0	7,1	EN ISO 20846

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.

Mertcontrol Hungary Ltd. • H-2144 Kerepes, Hungary, Szabadság út 13. • Tel: +36 1 455 4010; Fax: +36 1 455 4019 • Email: operations@mertcontrol.com

HUNGARY • GERMANY • AUSTRIA • SLOVAKIA • SLOVENIA • CROATIA • SERBIA • ROMANIA