



MERTCONTROL GROUP

Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: 6389

Mertcontrol

www.mertcontrol.com

A jegyzőkönyv kiállításának kelte: **2020.10.27**
A vizsgált termék megnevezése: **Prémium dízelgázolaj**
A mintavétel helye: **Törökbálint**
Mintázott kútoszlop: **6-os kútoszlop**
A megbízást adta: **AUCHAN Magyarország Kft.**
Megbízási szám: **11111/2014**
A vizsgálat helye: **MERTCONTROL Hungary Kft.**
A mintavétel ideje: **2020.10.20**
Mintavétel módja: **MSZ EN 14275:2013**
Minőségi követelmények: **MSZ EN 590**

A vizsgált minta

AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 590) MEGFELEL
a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

| Jellemzők | Mértékegység | Határérték | Vizsgálati eredmények | Vizsgálati módszer |
|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| Cetánszám | - | min. 51,0 | 55,1 | NIR |
| Többgyűrűs aromás | % (m/m) | max. 8 | 2,1 | NIR |
| FAME tartalom | % (V/V) | max. 7,0 | 6,9 | NIR |
| CFPP | °C | max. -5 | -28,0 | EN 116 |
| Lobbanáspont | °C | min. 55,0 | 62,0 | EN ISO 2719 |
| Sűrűség | kg/m ³ | 820,0-845,0 | 834,2 | EN ISO 12185 |
| Kéntartalom | mg/kg | max. 10,0 | 8,0 | EN ISO 20846 |

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.