



MERTCONTROL GROUP

Mertcontrol

www.mertcontrol.com

Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: 7683

A jegyzőkönyv kiállításának kelte: **2020.11.30**
A vizsgált termék megnevezése: **Prémium dízelgázolaj**
A mintavétel helye: **Törökbálint**
Mintázott kútoszlop: **8-as kútoszlop**
A megbízást adta: **AUCHAN Magyarország Kft.**
Megbízási szám: **11111/2014**
A vizsgálat helye: **MERTCONTROL Hungary Kft.**
A mintavétel ideje: **2020.11.24**
Mintavétel módja: **MSZ EN 14275:2013**
Minőségi követelmények: **MSZ EN 590**

A vizsgált minta

AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 590) MEGFELEL

a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

| Jellemzők | Mértékegység | Határérték | Vizsgálati eredmények | Vizsgálati módszer |
|-------------------|--------------|------------|-----------------------|--------------------|
| Cetánszám | - | min. 51,0 | 51,9 | NIR |
| Többgyűrűs aromás | % (m/m) | max. 8 | 1,3 | NIR |
| FAME tartalom | % (V/V) | max. 7,0 | 7,0 | NIR |
| CFPP | °C | max. -20 | -27,0 | EN 116 |
| Lozbanáspont | °C | min. 55,0 | 64,0 | EN ISO 2719 |

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.