



MERTCONTROL GROUP

Mertcontrol

www.mertcontrol.com

Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: 8685

A jegyzőkönyv kiállításának kelte: **2021.01.08**
A vizsgált termék megnevezése: **Prémium dízelgázolaj**
A mintavétel helye: **Soroksár**
Mintázott kútoszlop: **10-es kútoszlop**
A megbízást adta: **AUCHAN Magyarország Kft.**
Megbízási szám: **11111/2014**
A vizsgálat helye: **MERTCONTROL Hungary Kft.**
A mintavétel ideje: **2020.12.22**
Mintavétel módja: **MSZ EN 14275:2013**
Minőségi követelmények: **MSZ EN 590**

A vizsgált minta

AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 590) MEGFELEL

a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

Jellemzők	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmények	Vizsgálati módszer
Cetánszám	-	min. 51,0	54,7	NIR
Többgyűrűs aromás	% (m/m)	max. 8	2,0	NIR
FAME tartalom	% (V/V)	max. 7,0	6,6	NIR
CFPP	°C	max. -20	-28,0	EN 116
Lozbanáspont	°C	min. 55,0	61,0	EN ISO 2719

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.