



MERTCONTROL GROUP

Mertcontrol

www.mertcontrol.com

Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: 8687

A jegyzőkönyv kiállításának kelte: **2021.01.08**
 A vizsgált termék megnevezése: **Prémium dízelgázolaj**
 A mintavétel helye: **Törökbálint**
 Mintázott kútoszlop: **6-os kútoszlop**
 A megbízást adta: **AUCHAN Magyarország Kft.**
 Megbízási szám: **11111/2014**
 A vizsgálat helye: **MERTCONTROL Hungary Kft.**
 A mintavétel ideje: **2020.12.23**
 Mintavétel módja: **MSZ EN 14275:2013**
 Minőségi követelmények: **MSZ EN 590**

A vizsgált minta

AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 590) MEGFELEL

a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

Jellemzők	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmények	Vizsgálati módszer
Cetánszám	-	min. 51,0	53,7	NIR
Többgyűrűs aromás	% (m/m)	max. 8	1,8	NIR
FAME tartalom	% (V/V)	max. 7,0	6,8	NIR
CFPP	°C	max. -20	-27,0	EN 116
Lobbanáspon	°C	min. 55,0	61,5	EN ISO 2719

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.