



**MERTCONTROL GROUP**

## Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: 0434

# Mertcontrol

www.mertcontrol.com

A jegyzőkönyv kiállításának kelte: **2021.02.03**

A vizsgált termék megnevezése: **ESZ-95 Motorbenzin**

A mintavétel helye: **Csömör**

Mintázott kútoszlop: **1-es kútoszlop**

A megbízást adta: **AUCHAN Magyarország Kft.**

Megbízási szám: **11111/2014**

A vizsgálat helye: **MERTCONTROL Hungary Kft.**

A mintavétel ideje: **2021.01.20**

Mintavétel módja: **MSZ EN 14275:2013**

Minőségi követelmények: **MSZ EN 228**

A vizsgált minta

**AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 228) MEGFELEL**

a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

Jellemzők	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmények	Vizsgálati módszer
Kísérleti oktánszám RON		min. 95,0	<b>98,9</b>	NIR
Motoroktán szám MON		min. 85,0	<b>87,2</b>	NIR
Olefin tartalom	% (V/V)	max. 18,0	<b>16,1</b>	NIR
Aromás tartalom	% (V/V)	max. 35,0	<b>23,9</b>	NIR
Benzol tartalom	% (V/V)	max. 1,00	<b>0,8</b>	NIR
Etanol	% (V/V)	max. 10,0	<b>4,3</b>	NIR
ETBE	% (V/V)	-	<b>12,8</b>	NIR
Biokomponens (bioetanol-egyenértékben kifejezve)	% (V/V)	-	<b>10,3</b>	Kalkuláció
Végforrpon	°C	max. 210	<b>190,6</b>	NIR

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.

Az üzemanyag biokomponens tartalma megfelel a MSZ EN 228 szabvány előírásainak.