



**MERTCONTROL GROUP**

**Mertcontrol**

[www.mertcontrol.com](http://www.mertcontrol.com)

## Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: 1375

A jegyzőkönyv kiállításának kelte: **2021.02.26**  
A vizsgált termék megnevezése: **Prémium dízelgázolaj**  
A mintavétel helye: **Szolnok**  
Mintázott kútoszlop: **3-as kútoszlop**  
A megbízást adta: **AUCHAN Magyarország Kft.**  
Megbízási szám: **11111/2014**  
A vizsgálat helye: **MERTCONTROL Hungary Kft.**  
A mintavétel ideje: **2021.02.23**  
Mintavétel módja: **MSZ EN 14275:2013**  
Minőségi követelmények: **MSZ EN 590**

A vizsgált minta

### AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 590) MEGFELEL

a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

Jellemzők	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmények	Vizsgálati módszer
Cetánszám	-	min. 51,0	<b>54,1</b>	NIR
Többgyűrűs aromás	% (m/m)	max. 8	<b>1,5</b>	NIR
FAME tartalom	% (V/V)	max. 7,0	<b>6,9</b>	NIR
CFPP	°C	max. -20	<b>-23,0</b>	EN 116
Lobbanáspon	°C	min. 55,0	<b>60,0</b>	EN ISO 2719

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.