



MERTCONTROL GROUP

Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: 3197

Mertcontrol

www.mertcontrol.com

A jegyzőkönyv kiállításának kelte: **2021.05.04**

A vizsgált termék megnevezése: **ESZ-95 Motorbenzin**

A mintavétel helye: **Fót**

Mintázott kútoszlop: **7-es kútoszlop**

A megbízást adta: **AUCHAN Magyarország Kft.**

Megbízási szám: **11111/2014**

A vizsgálat helye: **MERTCONTROL Hungary Kft.**

A mintavétel ideje: **2021.04.20**

Mintavétel módja: **MSZ EN 14275:2013**

Minőségi követelmények: **MSZ EN 228**

A vizsgált minta

AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 228) MEGFELEL

a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

Jellemzők	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmények	Vizsgálati módszer
Kísérleti oktánszám RON		min. 95,0	98,5	NIR
Motoroktán szám MON		min. 85,0	86,4	NIR
Olefin tartalom	% (V/V)	max. 18,0	17,0	NIR
Aromás tartalom	% (V/V)	max. 35,0	23,5	NIR
Benzol tartalom	% (V/V)	max. 1,00	0,7	NIR
Etanol	% (V/V)	max. 10,0	4,2	NIR
ETBE	% (V/V)	-	11,8	NIR
Biokomponens (bioetanol-egyenértékben kifejezve)	% (V/V)	-	9,7	Kalkuláció
Végforrpont	°C	max. 210	191,4	NIR
Gőznyomás	kPa	50,0-80,0	56,9	EN 13016-1

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.

Az üzemanyag biokomponens tartalma megfelel a MSZ EN 228 szabvány előírásainak.

Mertcontrol Hungary Ltd. • H-2144 Kerepes, Hungary, Szabadság út 13. • Tel: +36 1 455 4010; Fax: +36 1 455 4019 • Email: operations@mertcontrol.com

HUNGARY • GERMANY • AUSTRIA • SLOVAKIA • SLOVENIA • CROATIA • SERBIA • ROMANIA