



MERTCONTROL GROUP

Mertcontrol

www.mertcontrol.com

Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: 3186

A jegyzőkönyv kiállításának kelte: **2021.05.04**
A vizsgált termék megnevezése: **Dízeltgázolaj**
A mintavétel helye: **Kecskemét**
Mintázott kútoszlop: **1-es kútoszlop**
A megbízást adta: **AUCHAN Magyarország Kft.**
Megbízási szám: **11111/2014**
A vizsgálat helye: **MERTCONTROL Hungary Kft.**
A mintavétel ideje: **2021.04.22**
Mintavétel módja: **MSZ EN 14275:2013**
Minőségi követelmények: **MSZ EN 590**

A vizsgált minta

AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 590) MEGFELEL
a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

Jellemzők	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmények	Vizsgálati módszer
Cetánszám		min. 51,0	55,2	NIR
Többgyűrűs aromás	% (m/m)	max. 8	1,8	NIR
FAME tartalom	% (V/V)	max. 7,0	6,9	NIR
Lobbanáspont	°C	55,0 felett	60,0	EN ISO 2719

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.