



MERTCONTROL GROUP

Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: 4043

Mertcontrol

www.mertcontrol.com

A jegyzőkönyv kiállításának kelte:

2021.06.02

A vizsgált termék megnevezése:

Prémium dízelgázolaj

A mintavétel helye:

Debrecen

Mintázott kútoszlop:

3-as kútoszlop

A megbízást adta:

AUCHAN Magyarország Kft.

Megbízási szám:

11111/2014

A vizsgálat helye:

MERTCONTROL Hungary Kft.

A mintavétel ideje:

2021.05.27

Mintavétel módja:

MSZ EN 14275:2013

Minőségi követelmények:

MSZ EN 590

A vizsgált minta

AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 590) MEGFELEL

a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

Jellemzők	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmények	Vizsgálati módszer
Cetánszám	-	min. 51,0	54,8	NIR
Többgyűrűs aromás	% (m/m)	max. 8	2,2	NIR
FAME tartalom	% (V/V)	max. 7,0	6,8	NIR
Lobbanáspont	°C	55,0 felett	63,0	EN ISO 2719
Sűrűség	kg/m ³	820,0-845,0	834,2	EN ISO 12185
Kéntartalom	mg/kg	max. 10,0	7,3	EN ISO 20846

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.