



MERTCONTROL GROUP

Mertcontrol

www.mertcontrol.com

Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: **8986**

A jegyzőkönyv kiállításának kelte: **2021.11.04**
A vizsgált termék megnevezése: **Prémium dízelgázolaj**
A mintavétel helye: **Dunakeszi**
Mintázott kútoszlop: **1-es kútoszlop**
A megbízást adta: **MH Auchan Benzinkutak Kft.**
Megbízási szám: **11111/2014**
A vizsgálat helye: **MERTCONTROL Hungary Kft.**
A mintavétel ideje: **2021.10.18**
Mintavétel módja: **MSZ EN 14275:2013**
Minőségi követelmények: **MSZ EN 590**

A vizsgált minta

AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 590) MEGFELEL
a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

Jellemzők	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmények	Vizsgálati módszer
Cetánszám		min. 51,0	52,4	NIR
Többgyűrűs aromás	% (m/m)	max. 8	1,5	NIR
FAME tartalom	% (V/V)	max. 7,0	7,0	NIR
CFPP	°C	max. 5	-24,0	EN 116
Lobbanáspont	°C	55,0 felett	64,0	EN ISO 2719
Sűrűség	kg/m ³	820,0-845,0	835,8	EN ISO 12185
Kéntartalom	mg/kg	max. 10,0	7,1	EN ISO 20846

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.