



**MERTCONTROL GROUP**

**Mertcontrol**

[www.mertcontrol.com](http://www.mertcontrol.com)

## Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: 11377

A jegyzőkönyv kiállításának kelte: **2022.01.06**  
A vizsgált termék megnevezése: **Dízeltgázolaj**  
A mintavétel helye: **Savoya Park**  
Mintázott kútoszlop: **4-es kútoszlop**  
A megbízást adta: **MH Auchan Benzinkutak Kft.**  
Megbízási szám: **11111/2014**  
A vizsgálat helye: **MERTCONTROL Hungary Kft.**  
A mintavétel ideje: **2021.12.27**  
Mintavétel módja: **MSZ EN 14275:2013**  
Minőségi követelmények: **MSZ EN 590**

A vizsgált minta

**AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 590) MEGFELEL**  
a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

| Jellemzők         | Mértékegység | Határérték  | Vizsgálati eredmények | Vizsgálati módszer |
|-------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| Cetánszám         |              | min. 51,0   | <b>54,1</b>           | NIR                |
| Többgyűrűs aromás | % (m/m)      | max. 8      | <b>3,5</b>            | NIR                |
| FAME tartalom     | % (V/V)      | max. 7,0    | <b>7,0</b>            | NIR                |
| CFPP              | °C           | max. -20    | <b>-23,0</b>          | EN 116             |
| Lobbanáspont      | °C           | 55,0 felett | <b>60,5</b>           | EN ISO 2719        |

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.