



MERTCONTROL GROUP

Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: 11378

Mertcontrol

www.mertcontrol.com

A jegyzőkönyv kiállításának kelte: **2022.01.06**
A vizsgált termék megnevezése: **ESZ-98 Motorbenzin**
A mintavétel helye: **Soroksár**
Mintázott kútoszlop: **10-es kútoszlop**
A megbízást adta: **MH Auchan Benzinkutak Kft.**
Megbízási szám: **11111/2014**
A vizsgálat helye: **MERTCONTROL Hungary Kft.**
A mintavétel ideje: **2021.12.21**
Mintavétel módja: **MSZ EN 14275:2013**
Minőségi követelmények: **MSZ EN 228**

A vizsgált minta

AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 228) MEGFELEL

a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

| Jellemzők | Mértékegység | Határérték | Vizsgálati eredmények | Vizsgálati módszer |
|--|--------------|------------|-----------------------|--------------------------|
| Kísérleti oktánszám RON | | min. 98,0 | Me 99,8 | tcontr NIR |
| Motoroktán szám MON | | min. 88,0 | Me 89,3 | tcontr NIR |
| Olefin tartalom | % (V/V) | max. 18,0 | Me 8,7 | tcontr NIR |
| Aromás tartalom | % (V/V) | max. 35,0 | Me 29,2 | tcontr NIR |
| Benzol tartalom | % (V/V) | max. 1,00 | Me 0,8 | tcontr NIR |
| Etanol | % (V/V) | max. 5,0 | Me 0,8 | tcontr NIR |
| ETBE | % (V/V) | - | Me 18,3 | tcontr NIR |
| Biokomponens (bioetanol-egyenértékben kifejezve) | % (V/V) | | Me 9,4 | tcontr Kalkuláció |
| Végfőrpont | °C | max. 210 | Me 179,4 | tcontr NIR |

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.

Az üzemanyag biokomponens tartalma megfelel a MSZ EN 228 szabvány előírásainak.