



MERTCONTROL GROUP

Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: 01378

Mertcontrol

www.mertcontrol.com

A jegyzőkönyv kiállításának kelte: **2022.03.02**
A vizsgált termék megnevezése: **ESZ-95 Motorbenzin**
A mintavétel helye: **Maglód**
Mintázott kútoszlop: **3-as kútoszlop**
A megbízást adta: **MH Auchen Benzinkutak Kft.**
Megbízási szám: **11111/2014**
A vizsgálat helye: **MERTCONTROL Hungary Kft.**
A mintavétel ideje: **2022.02.28**
Mintavétel módja: **MSZ EN 14275:2013**

Minőségi követelmények: **MSZ EN 228**

A vizsgált minta

AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 228) MEGFELEL
a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

| Jellemzők | Mértékegység | Határérték | Vizsgálati eredmények | Vizsgálati módszer |
|---|--------------|------------|-----------------------|--------------------|
| Kísérleti oktánszám RON | | min. 95,0 | 98,3 | NIR |
| Motoroktán szám MON | | min. 85,0 | 87,5 | NIR |
| Olefin tartalom | % (V/V) | max. 18,0 | 12,0 | NIR |
| Aromás tartalom | % (V/V) | max. 35,0 | 29,8 | NIR |
| Benzol tartalom | % (V/V) | max. 1,00 | 0,9 | NIR |
| Etanol | % (V/V) | max. 10,0 | 7,5 | NIR |
| ETBE | % (V/V) | - | 6,2 | NIR |
| Biokomponens (bioetanol-egyenértékben kifejezve) | % (V/V) | - | 10,5 | Kalkuláció |
| Végfőrpont | °C | max. 210 | 183,6 | NIR |

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.

Az üzemanyag biokomponens tartalma megfelel a MSZ EN 228 szabvány előírásainak.