



MERTCONTROL GROUP

Mertcontrol

www.mertcontrol.com

Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: **02332**

A jegyzőkönyv kiállításának kelte: **2022.03.31**
A vizsgált termék megnevezése: **Dízeltgázolaj**
A mintavétel helye: **Csepel**
Mintázott kútoszlop: **3-as kútoszlop**
A megbízást adta: **MH Auchan Benzinkutak Kft.**
Megbízási szám: **11111/2014**
A vizsgálat helye: **MERTCONTROL Hungary Kft.**
A mintavétel ideje: **2022.03.22**
Mintavétel módja: **MSZ EN 14275:2013**
Minőségi követelmények: **MSZ EN 590**

A vizsgált minta

AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 590) MEGFELEL

a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

| Jellemzők | Mértékegység | Határérték | Vizsgálati eredmények | Vizsgálati módszer |
|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| Cetánszám | - | min. 51,0 | 53,9 | NIR |
| Többgyűrűs aromás | % (m/m) | max. 8 | 1,4 | NIR |
| FAME tartalom | % (V/V) | max. 7,0 | 6,7 | NIR |
| CFPP | °C | max. 5 | -25,0 | EN 116 |
| Lobbanáspont | °C | 55,0 felett | 59,0 | EN ISO 2719 |
| Sűrűség | kg/m ³ | 820,0-845,0 | 831,6 | EN ISO 12185 |
| Kéntartalom | mg/kg | max. 10,0 | 8,6 | EN ISO 20846 |

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.

Mertcontrol Hungary Ltd. • H-2144 Kerepes, Hungary, Szabadság út 13. • Tel: +36 1 455 4010; Fax: +36 1 455 4019 • Email: operations@mertcontrol.com

HUNGARY • GERMANY • AUSTRIA • SLOVAKIA • SLOVENIA • CROATIA • SERBIA • ROMANIA