



MERTCONTROL GROUP

Mertcontrol

www.mertcontrol.com

Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: 03413

A jegyzőkönyv kiállításának kelte: **2022.05.03**
A vizsgált termék megnevezése: **Dízeltgázolaj**
A mintavétel helye: **Maglód**
Mintázott kútoszlop: **4-es kútoszlop**
A megbízást adta: **MH Auchan Benzinkutak Kft.**
Megbízási szám: **11111/2014**
A vizsgálat helye: **MERTCONTROL Hungary Kft.**
A mintavétel ideje: **2022.04.28**
Mintavétel módja: **MSZ EN 14275:2013**
Minőségi követelmények: **MSZ EN 590**

A vizsgált minta

AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 590) MEGFELEL

a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

| Jellemzők | Mértékegység | Határérték | Vizsgálati eredmények | Vizsgálati módszer |
|-------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| Cetánszám | - | min. 51,0 | 54,1 | NIR |
| Többgyűrűs aromás | % (m/m) | max. 8 | 2,2 | NIR |
| FAME tartalom | % (V/V) | max. 7,0 | 7,0 | NIR |
| Lobbanáspont | °C | 55,0 felett | 65,0 | EN ISO 2719 |

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.