



MERTCONTROL GROUP

Mertcontrol

www.mertcontrol.com

Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: 05346

A jegyzőkönyv kiállításának kelte: **2022.06.30**
A vizsgált termék megnevezése: **ESZ-98 Motorbenzin**
A mintavétel helye: **Szolnok**
Mintázott kútoszlop: **3-as kútoszlop**
A megbízást adta: **MH Auchan Benzinkutak Kft.**
Megbízási szám: **11111/2014**
A vizsgálat helye: **MERTCONTROL Hungary Kft.**
A mintavétel ideje: **2022.06.24**
Mintavétel módja: **MSZ EN 14275:2013**
Minőségi követelmények: **MSZ EN 228**

A vizsgált minta

AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 228) MEGFELEL
a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

Jellemzők	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmények	Vizsgálati módszer
Kísérleti oktánszám RON		min. 98,0	99,9	NIR
Motoroktán szám MON		min. 88,0	89,6	NIR
Olefin tartalom	% (V/V)	max.18,0	3,2	NIR
Aromás tartalom	% (V/V)	max. 35,0	23,7	NIR
Benzol tartalom	% (V/V)	max. 1,00	0,2	NIR
Etanol	% (V/V)	max. 5,0	0,7	NIR
ETBE	% (V/V)		17,1	NIR
Biokomponens (bioetanol-egyenértékben kifejezve)	% (V/V)	-	8,8	Kalkuláció
Végfőrpont	°C	max. 210	191,0	NIR
Gőznyomás	kPa	45,0-60,0	55,6	EN 13016-1

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.

Az üzemanyag biokomponens tartalma megfelel a MSZ EN 228 szabvány előírásainak.