



MERTCONTROL GROUP

Mertcontrol

www.mertcontrol.com

Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: 08635

A jegyzőkönyv kiállításának kelte: **2022.10.05**
A vizsgált termék megnevezése: **ESZ-98 Motorbenzin**
A mintavétel helye: **Dunakeszi**
Mintázott kútoszlop: **3-as kútoszlop**
A megbízást adta: **MH Auchan Benzinkutak Kft.**
Megbízási szám: **11111/2014**
A vizsgálat helye: **MERTCONTROL Hungary Kft.**
A mintavétel ideje: **2022.09.19**
Mintavétel módja: **MSZ EN 14275:2013**
Minőségi követelmények: **MSZ EN 228**

A vizsgált minta

AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 228) MEGFELEL
a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

| Jellemzők | Mértékegység | Határérték | Vizsgálati eredmények | Vizsgálati módszer |
|---|--------------|------------|-----------------------|--------------------|
| Kísérleti oktánszám RON | | min. 98,0 | 98,7 | NIR |
| Motoroktán szám MON | | min. 88,0 | 88,3 | NIR |
| Olefin tartalom | % (V/V) | max.18,0 | 8,4 | NIR |
| Aromás tartalom | % (V/V) | max. 35,0 | 29,8 | NIR |
| Benzol tartalom | % (V/V) | max. 1,00 | 0,7 | NIR |
| Etanol | % (V/V) | max. 5,0 | 0,7 | NIR |
| ETBE | % (V/V) | | 18,4 | NIR |
| Biokomponens (bioetanol-egyenértékben kifejezve) | % (V/V) | - | 9,3 | Kalkuláció |
| Végfőrpont | °C | max. 210 | 193,7 | NIR |
| Gőznyomás | kPa | 45,0-60,0 | 58,2 | EN 13016-1 |

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.

Az üzemanyag biokomponens tartalma megfelel a MSZ EN 228 szabvány előírásainak.