



MERTCONTROL GROUP

Mertcontrol

www.mertcontrol.com

Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: **08644**

A jegyzőkönyv kiállításának kelte: **2022.10.05**
A vizsgált termék megnevezése: **Dízeltgázolaj**
A mintavétel helye: **Soroksár**
Mintázott kútoszlop: **5-ös kútoszlop**
A megbízást adta: **MH Auchan Benzinkutak Kft.**
Megbízási szám: **11111/2014**
A vizsgálat helye: **MERTCONTROL Hungary Kft.**
A mintavétel ideje: **2022.09.20**
Mintavétel módja: **MSZ EN 14275:2013**
Minőségi követelmények: **MSZ EN 590**

A vizsgált minta

AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 590) MEGFELEL

a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

| Jellemzők | Mértékegység | Határérték | Vizsgálati eredmények | Vizsgálati módszer |
|-------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| Cetánszám | - | min. 51,0 | 52,7 | NIR |
| Többgyűrűs aromás | % (m/m) | max. 8 | 2,4 | NIR |
| FAME tartalom | % (V/V) | max. 7,0 | 6,8 | NIR |
| Lobbanáspont | °C | 55,0 felett | 62,0 | EN ISO 2719 |

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.