



MERTCONTROL GROUP

Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: 09896

Mertcontrol

www.mertcontrol.com

A jegyzőkönyv kiállításának kelte: **2022.11.04**
A vizsgált termék megnevezése: **ESZ-95 Motorbenzin**
A mintavétel helye: **Dunakeszi**
Mintázott kútoszlop: **3-as kútoszlop**
A megbízást adta: **MH Auchan Benzinkutak Kft.**
Megbízási szám: **11111/2014**
A vizsgálat helye: **MERTCONTROL Hungary Kft.**
A mintavétel ideje: **2022.10.17**
Mintavétel módja: **MSZ EN 14275:2013**
Minőségi követelmények: **MSZ EN 228**

A vizsgált minta

AZ ÉRVÉNYBEN LEVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 228) MEGFELEL
a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

Jellemzők	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmények	Vizsgálati módszer
Kísérleti oktánszám RON		min. 95,0	96,7	NIR
Motoroktán szám MON		min. 85,0	86,3	NIR
Olefin tartalom	tro% (V/V)	max.18,0	12,9	NIR
Aromás tartalom	% (V/V)	max. 35,0	32,2	NIR
Benzol tartalom	% (V/V)	max. 1,00	0,9	NIR
Etanol	tro% (V/V)	max. 10,0	9,9	NIR
ETBE	tro% (V/V)	max. 10,0	1,5	NIR
Biokomponens (bioetanol-egyenértékben kifejezve)	% (V/V)	-	10,6	Kalkuláció
Végforrpont	°C	max. 210	197,4	NIR

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.

Az üzemanyag biokomponens tartalma megfelel a MSZ EN 228 szabvány előírásainak.