



MERTCONTROL GROUP

Mertcontrol

www.mertcontrol.com

Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: 09909

A jegyzőkönyv kiállításának kelte: **2022.11.04**
A vizsgált termék megnevezése: **ESZ-95 Motorbenzin**
A mintavétel helye: **Szeged**
Mintázott kútoszlop: **4-es kútoszlop**
A megbízást adta: **MH Auchan Benzinkutak Kft.**
Megbízási szám: **11111/2014**
A vizsgálat helye: **MERTCONTROL Hungary Kft.**
A mintavétel ideje: **2022.10.20**
Mintavétel módja: **MSZ EN 14275:2013**
Minőségi követelmények: **MSZ EN 228**

A vizsgált minta

AZ ÉRVÉNYBEN LEVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 228) MEGFELEL
a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

Jellemzők	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmények	Vizsgálati módszer
Kísérleti oktánszám RON		min. 95,0	96,4	NIR
Motoroktán szám MON		min. 85,0	85,9	NIR
Olefin tartalom	tro% (V/V)	max.18,0	13,3	NIR
Aromás tartalom	% (V/V)	max. 35,0	29,2	NIR
Benzol tartalom	% (V/V)	max. 1,00	0,7	NIR
Etanol	tro% (V/V)	max. 10,0	8,1	NIR
ETBE	tro% (V/V)	Max. 10,0	1,2	NIR
Biokomponens (bioetanol-egyenértékben kifejezve)	% (V/V)	-	8,6	Kalkuláció
Végforrpont	°C	max. 210	201,0	NIR

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.

Az üzemanyag biokomponens tartalma megfelel a MSZ EN 228 szabvány előírásainak.