



MERTCONTROL GROUP

Mertcontrol

www.mertcontrol.com

Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: 12669

A jegyzőkönyv kiállításának kelte: **2023.01.06**
A vizsgált termék megnevezése: **ESZ-98 Motorbenzin**
A mintavétel helye: **Kecskemét**
Mintázott kútoszlop: **1-es kútoszlop**
A megbízást adta: **MH Auchan Benzinkutak Kft.**
Megbízási szám: **11111/2014**
A vizsgálat helye: **MERTCONTROL Hungary Kft.**
A mintavétel ideje: **2022.12.22**
Mintavétel módja: **MSZ EN 14275:2013**
Minőségi követelmények: **MSZ EN 228**

A vizsgált minta

AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 228) MEGFELEL
a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

Jellemzők	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmények	Vizsgálati módszer
Kísérleti oktánszám RON		min. 98,0	100,0	NIR
Motoroktán szám MON		min. 88,0	89,3	NIR
Olefin tartalom	% (V/V)	max.18,0	7,2	NIR
Aromás tartalom	% (V/V)	max. 35,0	27,9	NIR
Benzol tartalom	% (V/V)	max. 1,00	0,6	NIR
Etanol	% (V/V)	max. 5,0	0,8	NIR
ETBE	% (V/V)	Me -cont	17,8	NIR
Biokomponens (bioetanol-egyenértékben kifejezve)	% (V/V)	-	9,1	Kalkuláció
Végfőrpont	°C	max. 210	184,1	NIR

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.

Az üzemanyag biokomponens tartalma megfelel a MSZ EN 228 szabvány előírásainak.