



**MERTCONTROL GROUP**

**Mertcontrol**

[www.mertcontrol.com](http://www.mertcontrol.com)

## Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: 11382

A jegyzőkönyv kiállításának kelte: **2022.12.07**  
A vizsgált termék megnevezése: **Dízeltgázolaj**  
A mintavétel helye: **Kecskemét**  
Mintázott kútoszlop: **1-es kútoszlop**  
A megbízást adta: **MH Auchan Benzinkutak Kft.**  
Megbízási szám: **11111/2014**  
A vizsgálat helye: **MERTCONTROL Hungary Kft.**  
A mintavétel ideje: **2022.11.19**  
Mintavétel módja: **MSZ EN 14275:2013**  
Minőségi követelmények: **MSZ EN 590**

A vizsgált minta

**AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 590) MEGFELEL**

a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

Jellemzők	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmények	Vizsgálati módszer
Cetánszám	-	min. 51,0	<b>52,8</b>	NIR
Többgyűrűs aromás	% (m/m)	max. 8	<b>3,4</b>	NIR
FAME tartalom	% (V/V)	max. 7,0	<b>6,5</b>	NIR
CFPP	°C	max. -20	<b>-20,0</b>	EN 116
Lobbanáspont	°C	55,0 felett	<b>59,5</b>	EN ISO 2719
Sűrűség	kg/m <sup>3</sup>	815,0-845,0	<b>840,8</b>	EN ISO 12185
Kéntartalom	mg/kg	max. 10,0	<b>5,9</b>	EN ISO 20846

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.

Mertcontrol Hungary Ltd. • H-2144 Kerepes, Hungary, Szabadság út 13. • Tel: +36 1 455 4010; Fax: +36 1 455 4019 • Email: [operations@mertcontrol.com](mailto:operations@mertcontrol.com)

HUNGARY • GERMANY • AUSTRIA • SLOVAKIA • SLOVENIA • CROATIA • SERBIA • ROMANIA