



**MERTCONTROL GROUP**

## Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: **K23/00371**

# Mertcontrol

[www.mertcontrol.com](http://www.mertcontrol.com)

A jegyzőkönyv kiállításának kelte: **2023.04.06**  
A vizsgált termék megnevezése: **Prémium dízelgázolaj**  
A mintavétel helye: **Miskolc**  
Mintázott kútoszlop: **7-es kútoszlop**  
A megbízást adta: **MH Auchan Benzinkutak Kft.**  
Megbízási szám: **11111/2014**  
A vizsgálat helye: **MERTCONTROL Hungary Kft.**  
A mintavétel ideje: **2023.03.23**  
Mintavétel módja: **MSZ EN 14275:2013**

Minőségi követelmények: **MSZ EN 590**

A vizsgált minta

**AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 590) MEGFELEL**  
a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

| Jellemzők         | Mértékegység      | Határérték  | Vizsgálati eredmények | Vizsgálati módszer |
|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| Cetánszám         | -                 | min. 51,0   | <b>54,6</b>           | NIR                |
| Többgyűrűs aromás | % (m/m)           | max. 8      | <b>1,9</b>            | NIR                |
| FAME tartalom     | % (V/V)           | max. 7,0    | <b>6,8</b>            | NIR                |
| CFPP              | °C                | max. 5      | <b>-21,0</b>          | EN 116             |
| Lobbanáspont      | °C                | 55,0 felett | <b>59,5</b>           | EN ISO 2719        |
| Sűrűség           | kg/m <sup>3</sup> | 820,0-845,0 | <b>832,6</b>          | EN ISO 12185       |
| Kéntartalom       | mg/kg             | max. 10,0   | <b>9,78</b>           | EN ISO 20846       |

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tétellel vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.