



**MERTCONTROL GROUP**

## Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: K23/00863

# Mertcontrol

[www.mertcontrol.com](http://www.mertcontrol.com)

A jegyzőkönyv kiállításának kelte: **2023.07.06**  
A vizsgált termék megnevezése: **Dízeltgázolaj**  
A mintavétel helye: **Kecskemét**  
Mintázott kútoszlop: **2-es kútoszlop**  
A megbízást adta: **MH Auchan Benzinkutak Kft.**  
Megbízási szám: **11111/2014**  
A vizsgálat helye: **MERTCONTROL Hungary Kft.**  
A mintavétel ideje: **2023.06.21**  
Mintavétel módja: **MSZ EN 14275:2013**  
Minőségi követelmények: **MSZ EN 590**

A vizsgált minta

**AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 590) MEGFELEL**

a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

Jellemzők	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmények	Vizsgálati módszer
Cetánszám		min. 51,0	<b>54,9</b>	NIR
Többgyűrűs aromás	% (m/m)	max. 8	<b>3,1</b>	NIR
FAME tartalom	% (V/V)	max. 7,0	<b>6,6</b>	NIR
Lobbanáspont	°C	55,0 felett	<b>57,5</b>	EN ISO 2719

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.