



**MERTCONTROL GROUP**

## Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: K23/00875

# Mertcontrol

[www.mertcontrol.com](http://www.mertcontrol.com)

A jegyzőkönyv kiállításának kelte:

**2023.07.06**

A vizsgált termék megnevezése:

**Dízeltgázolaj**

A mintavétel helye:

**Szeged**

Mintázott kútoszlop:

**6-os kútoszlop**

A megbízást adta:

**MH Auchan Benzinkutak Kft.**

Megbízási szám:

**11111/2014**

A vizsgálat helye:

**MERTCONTROL Hungary Kft.**

A mintavétel ideje:

**2023.06.21**

Mintavétel módja:

**MSZ EN 14275:2013**

Minőségi követelmények:

**MSZ EN 590**

A vizsgált minta

**AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 590) MEGFELEL**

a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

Jellemzők	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmények	Vizsgálati módszer
Cetánszám		min. 51,0	<b>54,1</b>	NIR
Többgyűrűs aromás	% (m/m)	max. 8	<b>2,1</b>	NIR
FAME tartalom	% (V/V)	max. 7,0	<b>7,0</b>	NIR
Lobbanáspont	°C	55,0 felett	<b>67,5</b>	EN ISO 2719

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.