



MERTCONTROL GROUP

Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: K23/01103

Mertcontrol

www.mertcontrol.com

A jegyzőkönyv kiállításának kelte:

2023.09.07

A vizsgált termék megnevezése:

Dízeltgázolaj

A mintavétel helye:

Budakalász

Mintázott kútoszlop:

6-os kútoszlop

A megbízást adta:

MH Auchan Benzinkutak Kft.

Megbízási szám:

11111/2014

A vizsgálat helye:

MERTCONTROL Hungary Kft.

A mintavétel ideje:

2023.08.21

Mintavétel módja:

MSZ EN 14275:2013

Minőségi követelmények:

MSZ EN 590

A vizsgált minta

AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 590) MEGFELEL

a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

Jellemzők	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmények	Vizsgálati módszer
Cetánszám		min. 51,0	54,9	NIR
Többgyűrűs aromás	% (m/m)	max. 8	0,9	NIR
FAME tartalom	% (V/V)	max. 7,0	7,0	NIR
Lobbanáspont	°C	55,0 felett	67,5	EN ISO 2719

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.