



**MERTCONTROL GROUP**

## Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: **K23/01095**

# Mertcontrol

[www.mertcontrol.com](http://www.mertcontrol.com)

A jegyzőkönyv kiállításának kelte: **2023.09.07**  
A vizsgált termék megnevezése: **Prémium dízelgázolaj**  
A mintavétel helye: **Csömör**  
Mintázott kútoszlop: **1-es kútoszlop**  
A megbízást adta: **MH Auchan Benzinkutak Kft.**  
Megbízási szám: **11111/2014**  
A vizsgálat helye: **MERTCONTROL Hungary Kft.**  
A mintavétel ideje: **2023.08.21**  
Mintavétel módja: **MSZ EN 14275:2013**

Minőségi követelmények: **MSZ EN 590**

A vizsgált minta

**AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 590) MEGFELEL**  
a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

Jellemzők	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmények	Vizsgálati módszer
Cetánszám	-	min. 51,0	<b>54,8</b>	NIR
Többgyűrűs aromás	% (m/m)	max. 8	<b>2,2</b>	NIR
FAME tartalom	% (V/V)	max. 7,0	<b>7,0</b>	NIR
Lobbanáspont	°C	55,0 felett	<b>70,5</b>	EN ISO 2719

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tétellel vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.