



MERTCONTROL GROUP

Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: K23/01423

Mertcontrol

www.mertcontrol.com

A jegyzőkönyv kiállításának kelte: **2023.11.08**
A vizsgált termék megnevezése: **Dízeltgázolaj**
A mintavétel helye: **Szolnok**
Mintázott kútoszlop: **6-os kútoszlop**
A megbízást adta: **MH Auchan Benzinkutak Kft.**
Megbízási szám: **11111/2014**
A vizsgálat helye: **MERTCONTROL Hungary Kft.**
A mintavétel ideje: **2023.10.20**
Mintavétel módja: **MSZ EN 14275:2013**
Minőségi követelmények: **MSZ EN 590**

A vizsgált minta

AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 590) MEGFELEL

a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

Jellemzők	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmények	Vizsgálati módszer
Cetánszám		min. 51,0	53,8	NIR
Töbgyűrűs aromás	% (m/m)	max. 8	3,0	NIR
FAME tartalom	% (V/V)	max. 7,0	7,0	NIR
CFPP	°C	max. 5	-19,0	EN 116
Lobbanáspont	°C	55,0 felett	65,5	EN ISO 2719

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.