



**MERTCONTROL GROUP**

## Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: K23/01428

# Mertcontrol

www.mertcontrol.com

A jegyzőkönyv kiállításának kelte:

**2023.11.08**

A vizsgált termék megnevezése:

**Dízeltgázolaj**

A mintavétel helye:

**Törökbálint**

Mintázott kútoszlop:

**6-os kútoszlop**

A megbízást adta:

**MH Auchan Benzinkutak Kft.**

Megbízási szám:

**11111/2014**

A vizsgálat helye:

**MERTCONTROL Hungary Kft.**

A mintavétel ideje:

**2023.10.26**

Mintavétel módja:

**MSZ EN 14275:2013**

Minőségi követelmények:

**MSZ EN 590**

A vizsgált minta

**AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 590) MEGFELEL**

a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

| Jellemzők         | Mértékegység | Határérték  | Vizsgálati eredmények | Vizsgálati módszer |
|-------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| Cetánszám         |              | min. 51,0   | <b>56,1</b>           | NIR                |
| Többgyűrűs aromás | % (m/m)      | max. 8      | <b>2,40</b>           | NIR                |
| FAME tartalom     | % (V/V)      | max. 7,0    | <b>6,3</b>            | NIR                |
| CFPP              | °C           | max. 5      | <b>-20,0</b>          | EN 116             |
| Lobbanáspont      | °C           | 55,0 felett | <b>60,5</b>           | EN ISO 2719        |

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.