MERTCONTROL GROUP

Mertcontrol
www.mertcontrol.com

# Vizsgálati jegyzőkönyv

**Száma: 3665**

| | |
|---|---|
| A jegyzőkönyv kiállításának kelte: | **2016.12.07** |
| A vizsgált termék megnevezése: | **Dízelgázolaj** |
| A mintavétel helye: | **Budakalász** |
| Mintázott kútoszlop: | **3-as** |
| A megbízást adta: | **AUCHAN Magyarország Kft.** |
| Megbízási szám: | **11111/2014** |
| A vizsgálat helye: | **MERTCONTROL Hungary Kft.** |
| A mintavétel ideje: | **2016.11.25** |
| Mintavétel módja: | **MSZ EN 14275:2013** |
| Minőségi követelmények: | **MSZ EN 590:2013** |

A vizsgált minta
**AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 590) MEGFELEL**
a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

| Jellemzők | Mértékegység | Határérték | Vizsgálati eredmények | Vizsgálati módszer |
|---|---|---|---|---|
| Cetánszám | - | min. 51 | **51,0** | NIR |
| Többgyűrűs aromás | % (m/m) | max. 8 | **4,7** | NIR |
| FAME tartalom | % (V/V) | max. 7 | **2,5** | NIR |
| CFPP | °C | max. -20 | **-26** | EN 116 |
| Lobbanáspont | °C | min. 55 | **66** | EN ISO 2719 |

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.

Gyenis Zoltán István

Digitálisan aláírta: Gyenis Zoltán István
Dátum: 2016.12.08 11:14:56 +01'00'